



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000088

№ ПС 010921

Срок действия с 09.04.2026 г. по 08.04.2031 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.23

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан - Термопанель».
ОГРН: 1185053007303. Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 63, литер А, офис 201. Телефон: +78122136785. Факс: +78122136785 E-mail: info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан - Термопанель».
ОГРН: 1185053007303. Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 63, литер Б, В. Телефон: +78122136785. Факс: +78122136785 E-mail: info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: info@mостех.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Сэндвич-панели DoorHan трехслойные с облицовкой из металлического листа и утеплителем из пенополиизоцианурата по ТУ 25.11.23-001-28367156-2020. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности согласно Приложению № 1 (Бланк № ПС 007710)

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протоколы испытаний №№ 0122/26-С от 08.04.2026 г., 0123/26-С от 08.04.2026 г., ИЛ «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 25.11.23-001-28367156-2020 «СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ DOORHAN ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА»

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А. С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000088

№ ПС 007710

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23	Сэндвич-панели DoorNap стеновые трехслойные с облицовкой из металлического листа и утеплителем из пенополиизоцианурата: - при толщине от 40 до 50 мм предел огнестойкости EI 15; - при толщине от 60 мм до 120 мм предел огнестойкости EI 30; - при толщине от 150 мм до 220 мм предел огнестойкости EI 45; Класс пожарной опасности K1 (15) при толщине от 40 мм до 50 мм, K1(30) при толщине от 60 мм до 220 мм.	ТУ 25.11.23-001-28367156-2020
25.11.23	Сэндвич-панели DoorNap кровельные трехслойные с облицовкой из металлического листа и утеплителем из пенополиизоцианурата: - при толщине от 40 мм до 60 мм предел огнестойкости REI 15 при нагрузке 180 кг/м ² ; - при толщине от 80 мм до 140 мм предел огнестойкости REI 30 при нагрузке 240 кг/м ² . Класс пожарной опасности K1 (15) при толщине от 40 мм до 140 мм.	ТУ 25.11.23-001-28367156-2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

