



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02164/24

Серия **RU** № **0565065**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 531.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739622932.
Телефон: +74959332400. Адрес электронной почты: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН».
Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 531.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143002, Россия, Московская область, Одинцовский район, село Акулово, Промзона, 27 км Можайского шоссе, д.6.

ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные автоматические рулонные (штора) марки «DoorHan», модели «DHCFP», с полотном, выполненным из внешних слоев кремнеземной ткани, толщиной не менее 0,55 мм, поверхностной плотностью не менее 630 г/м² и внутренним слоем на основе кремнеземного мата толщиной 6 мм, плотностью не менее 150 кг/м³; общей толщиной полотна не менее 7,1 мм, со стальными направляющими толщиной не менее 1,2 мм, с приводом RS (ООО «Дорхан - Торговый Дом», ТУ 27.11.21-002-18897806-2018), габаритными размерами ворот по ширине от 2600 до 15000 мм, по высоте от 2600 до 9000 мм.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.23-001-58988507-2024 «Ворота металлические противопожарные и противодымные» от 12.08.2024 г. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-2126/12-2024 от 27.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/22-11/24 от 28.11.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Михалёва Анастасия Константиновна, Цидилов Алексей Владимирович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60. Условия хранения: согласно ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Срок службы не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 20.11.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 26.12.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Гареева Дана Рустамовна
(Ф.И.О.)