

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

## Сведения о продукции

Противопожарная штора DoorHan, серии \_\_\_\_\_ номер заказа \_\_\_\_\_

## Технические характеристики

№	Характеристика	Единица измерения	Значение
1	Предел огнестойкости	мин.	не менее 60
2	Материал	–	термостойкие ткани с показателем пожарной опасности НГ
3	Толщина полотна шторы	мм	не менее 7,1
4	Вес	кг/м <sup>2</sup>	2,2
5	Вес штор в сборе (при минимальных размерах)	кг	не более 50
6	Вес штор в сборе (при максимальных размерах)	кг	не более 430
7	Особенности эксплуатации	–	изделие не предназначено для интенсивного использования (допускается использование при пожаре, периодических испытаниях или сервисном обслуживании)

## Комплект поставки

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что оно не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

№	Наименование	Количество
1	Паспорт на изделие	1 шт.
2	Сертификат соответствия	1 шт.
3	Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт.
4	Короб в сборе: полотно, вал, электропривод (напряжение питания 220 В, мощность от 320 до 910 Вт, класс защиты IP44)	1 шт.
5	Направляющие	2 шт.
6	Утяжелитель	1 шт.
7	Упаковка с комплектацией	1 шт.

## Свидетельство о приемке

Противопожарная штора DoorHan, серии \_\_\_\_\_, номер заказа \_\_\_\_\_, соответствует требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Дата производства изделия «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

Изделие произведено в соответствии с ТУ 25.11.23-001-58988507-2024, соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017, № сертификата ЕАЭС KG417/039.RU.02.06592.

## Свидетельство о монтаже

Противопожарная штора DoorHan, серии \_\_\_\_\_, номер заказа \_\_\_\_\_, смонтирована в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признана годной к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата монтажа «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация / подпись отв. лица

