



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.02065/26

Серия **RU** № **0611363**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ58, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 15.12.2015 года. Телефон: +74956637104, адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН 21 ВЕК – СЕЛИГЕР»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 172734, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОСТАШКОВ, УЛ. ЗАГОРОДНАЯ, Д. 57И. Основной государственный регистрационный номер 1136913001323. Телефон: +74997030302. Адрес электронной почты: info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН 21 ВЕК – СЕЛИГЕР»
Место нахождения (адрес юридического лица) и: адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 172734, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОСТАШКОВ, УЛ. ЗАГОРОДНАЯ, Д. 57И

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые стальные с накладной рамой: однопольные глухие типа DDG60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа DDO60, габаритными размерами: по ширине от 600 мм до 1150 мм, по высоте от 1500 мм до 2600 мм; двупольные глухие типа DDG60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа DDO60, габаритными размерами: по ширине от 1100 мм до 2200 мм, по высоте от 1500 мм до 2600 мм; светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое многослойное общей толщиной не менее 24 мм, марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ ЕIW 60 (изготовитель ООО «Бренд Гласс», ТУ 5924-001-79710207-14), толщиной полотна не менее 60 мм, со стационарным порогом, выпускаемые в соответствии с ТУ 25.12.10-004-10801340-2020 «Блоки дверные стальные противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные/двупольные глухие и с остеклением DoorHan толщиной 60 мм» дата утверждения от 14.07.2020. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 255-С/ТР-26 от 24.08.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41), Акта анализа состояния производства № 113-АСП/26 от 20.07.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ58). Эксперты, подписавшие акт: Коншин Александр Александрович, Казбанов Олег Александрович.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (пункты 1.1, 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 7.1, 7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости EIS60. Гарантийный срок хранения – 1 год. Условия хранения: ГОСТ 15150-69 группа ОЖ4. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Срок службы – не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 23.06.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

31.08.2026

ПО

30.08.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Буддакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)