



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.02066/26

Серия RU № 0611364

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ58, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 15.12.2015 года. Телефон: +74956637104, адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРХАН 21 ВЕК – СЕЛИГЕР»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 172734, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОСТАШКОВ, УЛ. ЗАГОРОДНАЯ, Д. 57И. Основной государственный регистрационный номер 1136913001323. Телефон: +74997030302. Адрес электронной почты: info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРХАН 21 ВЕК – СЕЛИГЕР»
Место нахождения (адрес юридического лица) и: адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 172734, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОСТАШКОВ, УЛ. ЗАГОРОДНАЯ, Д. 57И

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные стальные с накладной рамой: однопольные глухие типа DPG60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа DPO60, габаритными размерами: по ширине от 600 мм до 1150 мм, по высоте от 1500 мм до 2600 мм; двупольные глухие типа DPG60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа DPO60, габаритными размерами: по ширине от 1100 мм до 2200 мм, по высоте от 1500 мм до 2600 мм; светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое многослойное общей толщиной не менее 24 мм, марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ EIW 60 (изготовитель ООО «Бренд Гласс», ТУ 5924-001-79710207-14), толщиной полотна не менее 60 мм, со стационарным порогом, выпускаемые в соответствии с ТУ 25.12.10-003-10801340-2020 «Блоки дверные стальные противопожарные однопольные/двупольные глухие и с остеклением DoorHan толщиной 60 мм» дата утверждения от 14.07.2020. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 254-С/ТР-26 от 24.08.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта анализа состояния производства № 82-АСП/26 от 08.07.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ58). Эксперты, подписавшие акт: Казбанов Олег Александрович, Горлова Елена Юрьевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI60. Гарантийный срок хранения – 1 год. Условия хранения: ГОСТ 15150-69 группа ОЖ4. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Срок службы – не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 23.06.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

31.08.2026

ПО

30.08.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобачев Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Буддакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)