



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000081

№ ПС 010914

Срок действия с 30.01.2026 г. по 29.01.2031 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.23

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век - Новосибирск».
Адрес: 630511, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЗДАНИЕ 20/4.
ОГРН: 1105476035829. Телефон: +73833758600. Факс: +73833758601. E-mail:
info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век - Новосибирск».
Адрес: 630511, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЗДАНИЕ 20/4.
ОГРН: 1105476035829. Телефон: +73833758600. Факс: +73833758601. E-mail:
info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до
20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г.
Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: in-
fo@moctex.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Панели DoorHan металлические трехслойные с утеплителем из пено-
полиизоцианурата, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-66256818-2024.
Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1, группа воспламеняемости по
ГОСТ 30402-96 – В1, группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044 п. 4.18 –
Д2, группа токсичности по ГОСТ 12.1.044 п. 4.20 – Т2, группа распро-
странения пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП1.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 0113/26-С от 27.01.2026
г., ИЛ «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ42 до
20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 25.11.23-001-66256818-2024 «Панели DoorHan металлические трехслой-
ные с утеплителем из пенополиизоцианурата»

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А. С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

