



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000073

№ ПС 010732

Срок действия с 27.11.2025 г. по 26.11.2030 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.23

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век - Новосибирск».
Адрес: 630511, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, тер. Промышленная зона, здание 20/4. ОГРН: 1105476035829. Телефон: +73833758600. Факс: +73833758601. E-mail: info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век - Новосибирск».
Адрес: 630511, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, тер. Промышленная зона, здание 20/4. ОГРН: 1105476035829. Телефон: +73833758600. Факс: +73833758601. E-mail: info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ООО "МОСТЕХНОРУС", свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г. Адрес: 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: info@mостех.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Панели DoorHan металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-66256818-2024. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности согласно Приложению № 1 (Бланк № ПС 007364).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протоколы испытаний № 103/25-С от 26.11.2025 г., № 104/25-С от 27.11.2025 г., выданы ИЛ ООО "МОСТЕХНОРУС", свидетельство о подтверждении компетентности ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г. Акт анализа состояния производства № 0073-АП/Дб от 03.12.2025 г., ОС ООО «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 25.11.23-001-66256818-2024.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000073

№ ПС 007364

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Сэндвич-панели DoorHan стеновые трехслойные с облицовкой из металлического листа и утеплителем из пенополиизоцианурата: - при толщине от 30 до 50 мм предел огнестойкости EI 15; - при толщине от 60 мм до 120 мм предел огнестойкости EI 30; - при толщине от 150 мм до 220 мм предел огнестойкости EI 45. Класс пожарной опасности K1(15) при толщине от 30 мм до 50 мм, K1(30) при толщине от 60 мм до 220 мм.	ТУ 25.11.23-001-66256818-2024
25.11.23.119	Сэндвич-панели DoorHan кровельные трехслойные с облицовкой из металлического листа и утеплителем из пенополиизоцианурата: - при толщине от 30 до 60 мм предел огнестойкости REI 15 при нагрузке 180 кг/м ² ; - при толщине от 80 мм до 220 мм предел огнестойкости REI 30 при нагрузке 240 кг/м ² . Класс пожарной опасности K1(15) при толщине от 30 мм до 220 мм.	ТУ 25.11.23-001-66256818-2024

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

 А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)



Н.В. Бондарев

